

编号：NCFE-GXRZ-07：2019

消防产品自愿性认证实施规则

灭火设备产品
喷水灭火设备产品

2019-8-6 发布

2019-8-6 实施

国家消防工程技术研究中心

前 言

为贯彻落实国家深化消防执法改革的有关意见，将取消强制性认证的部分消防产品转换为自愿性认证，国家消防工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）制定并发布本规则。本规则版权归工程中心所有，未经工程中心许可，任何组织及个人不得以任何形式全部或部分引用、使用本规则。当认证依据用标准、认证实施规则及有关要求发生变更时，本认证实施规则与工程中心发布的后续有关文件一并使用。



目录

1 适用范围	1
2 认证模式	1
3 认证的基本环节	1
4 认证申请	1
4.1 认证单元划分	1
4.2 申请认证需提交的资料	1
4.3 认证委托的受理	2
5 型式试验	2
5.1 样品要求	2
5.2 样品数量	3
5.3 试验要求	3
6 初始工厂检查	3
6.1 检查内容	3
6.2 检查要求	3
6.3 初始工厂检查人日数	5
6.4 特殊情况处理	5
7 认证结果评价与批准	5
8 认证时限	5
9 获证后监督	5
9.1 监督方式	5
9.2 监督检查	6
9.3 监督检验	6
9.4 监督人日	6
9.5 监督频次	6
9.6 监督结果的评价	7
10 认证证书的保持、变更、扩大、暂停、撤销和注销	7
10.1 认证证书的保持	7
10.2 认证证书的变更	7
10.3 认证范围的扩大	8
10.4 认证证书的暂停、撤销和注销	9
11 认证证书的有效期	11
12 申诉和投诉	11
13 认证证书和标志	12
13.1 认证证书和标志的使用	12
13.2 证书样式	12
13.3 标志样式	12
14 收费	12
附件一 典型产品及单元划分原则	13
附件二 喷水灭火设备产品认证检验要求	18
附件三 喷水灭火设备产品质量控制要求	57

附件四 获证后监督检查基本要求 66
附件五 认证证书样式 67



1 适用范围

本规则适用于喷水灭火设备产品，包括以下产品种类：洒水喷头、水雾喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、家用喷头、水幕喷头、湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀、水流指示器、压力开关、通用阀门、预作用装置、减压阀、末端试水装置、加速器、消防洒水软管、沟槽式管接件、自动灭火系统用玻璃球、消防用易熔合金元件、细水雾灭火装置、自动跟踪定位射流灭火系统产品。

2 认证模式

型式试验+初始工厂检查+获证后监督

3 认证的基本环节

认证的基本环节包括：

认证申请

产品型式试验

初始工厂检查

认证结果评价与批准

获证后监督

4 认证申请

4.1 认证单元划分

原则上，同一生产者（制造商）、同一生产企业（工厂）、同一类别、同一主要材料、同一结构、同一形式为同一个认证单元。具体认证单元划分原则见附件一。

4.2 申请认证需提交的资料

认证委托人申请认证需要提交的资料基本包括：

（1）认证委托人/生产者/生产企业的资质证明资料：a.营业执照（境外企业需提供有效法律文件）；b.认证委托人、生产者、生产企业不同时，签订的有关协议

书或合同。

(2) 企业质量控制资料：质量管理文件目录、产品一致性控制文件、工厂检查调查表等。

(3) 产品资料：产品设计文件、产品图片等；

认证委托人根据不同的认证委托类型提交资料。具体详见工程中心“消防产品认证综合服务平台”（www.china-ncfe.com）的申请资料清单。

认证委托人应对申报资料的法律法规符合性、真实性、有效性负责。工程中心对认证资料进行管理、保存，并负有保密义务。

4.3 认证委托的受理

认证委托人按要求向工程中心提出认证委托并提交相关资料。工程中心对资料进行审核，并反馈审核结果（受理、不受理或补充材料后受理）。

为简化认证流程，提高认证时效，建议认证委托人在提出认证委托前，直接进行型式试验，产品经型式试验合格后提出认证委托并签订认证合同。

不受理以 ODM 生产方式的认证委托。不符合国家法律法规、产业政策、实施规则要求时，不受理相关认证委托。

注：OEM 生产方式是指 OEM 生产企业（生产厂）依据与生产者（制造商）的相关协议等文件，根据生产者（制造商）提供的设计及生产过程控制、检验要求等，为生产者（制造商）加工、生产产品的委托生产制造模式；

ODM 生产方式是指 ODM 生产企业（生产厂）依据与生产者（制造商）的相关协议等文件，为生产者（制造商）设计、加工、生产产品的委托生产制造模式。

5 型式试验

5.1 样品要求

通常情况下，认证委托人按分包实验室的规定准备样品并送达分包实验室。

试验样品应是在申请认证的生产企业内按正常加工方式生产的产品，认证委托人应对样品负责，不得借用、租用、购买样品用于试验，认证委托人应保证其提供的样品与实际生产的产品一致。

分包实验室应对认证委托人提供样品的真实性进行审查，对样品真实性有疑

义且认证委托人不能合理解释的，分包实验室应终止型式试验。

5.2 样品数量

试验样品数量应符合附件二的要求。

5.3 试验要求

5.3.1 认证依据标准、试验项目

认证依据用标准及试验项目见附件二。

5.3.2 型式试验实施

型式试验由工程中心委托的分包实验室实施。实验室应确保检验结论真实、准确，对检验全过程做出完整的记录并归档留存，以保证检验过程和结果的记录具有可追溯性。型式试验后，按有关规定处置试验样品和相关资料。

型式试验时间应在公布的检验周期内完成，提交型式试验报告一般不超过 5 个工作日。

5.3.3 型式试验报告

工程中心规定统一的型式试验报告样式。

报告应包含对认证委托人产品相关信息的描述。分包实验室及其相关人员应对其做出的型式试验报告内容及检验结论的正确性负责。

认证委托人对试验结果有异议的，应在 15 天内向分包实验室提出，分包实验室按有关规定处理。

6 初始工厂检查

6.1 检查内容

初始工厂检查的检查内容为：工厂质量保证能力检查和产品一致性检查。由工程中心指派的工厂检查组按照附件三对企业的工厂质量保证能力和产品一致性进行检查。

6.2 检查要求

检查包括文件审查、现场检查及后续活动。

6.2.1 文件审查

现场检查前，应对文件和资料的符合性、完整性进行审查，并做出审查结论。

文件审查的内容包括：

- (1) 认证委托人提供的工厂信息及产品信息；
- (2) 工厂质量管理体系的基本情况；
- (3) 工厂组织机构及职能分配的基本情况；
- (4) 认证产品的特点及生产工艺流程；
- (5) 分包检验机构出具的产品检验报告及经确认的产品特性文件；
- (6) 获证产品证书信息，标志使用情况（适用时）；
- (7) 工厂及获证产品变更情况等（适用时）；

文件审查不通过时，不得进行现场检查及后续活动。

6.2.2 现场检查及后续活动

现场检查结论分为推荐通过和不推荐通过：

(1) 未发现不合格或发现的不合格为一般不合格时，检查结论为推荐通过，工厂应在 30 日内完成纠正措施，并向检查组长提交纠正措施报告；

(2) 发现的不合格为严重不合格时，检查结论为不推荐通过，检查结论为不推荐通过的，终止产品认证工作。

出现下述情况之一的，属于严重不合格：

- (a) 违反国家相关法律法规；
- (b) 工厂质量保证能力的符合性、适宜性和有效性存在严重问题；
- (c) 在生产、流通、使用领域发现产品的一致性不符；
- (d) 未在规定的期限内采取纠正措施或在规定的期限内采取的纠正措施无效；
- (e) 受检查方的关键资源缺失；
- (f) 认证使用的国家标准、技术规范或认证实施规则变更，认证委托人未按要求办理相关变更手续；
- (g) 产品经国家/行业监督抽查不合格，并未完成有效整改；
- (h) 认证委托人未按规则使用证书、标志或试验报告；

- (i) 证书暂停期间仍在产品推广或销售等活动中宣称其产品满足认证要求;
- (j) 经查实采取不正当手段获得证书;
- (k) 违反工程中心的其他规定。

检查组长在完成检查后应上报检查结论,并在 5 个工作日内向工程中心提交检查报告及相关资料。

6.3 初始工厂检查人日数

初始工厂检查人日数通常为 2~5 人·日,详见收费规定。

6.4 特殊情况处理

工厂不提交纠正措施,超过规定时限提交纠正措施,提交后未在规定的时限内实施纠正措施以及实施措施无效的,均应做不推荐通过处理。

发生不接受检查安排、不接受检查结论等情况时,检查组应立即报告并终止检查。

7 认证结果评价与批准

工程中心对型式试验结果、工厂检查结论和有关资料/信息进行复核,做出认证决定。对符合认证要求的,颁发认证证书;对不符合认证要求的,终止认证。

8 认证时限

产品检验和检查完成后,对符合要求的20个工作日内颁发认证证书。

产品检验时限见附件二。检验时限是认证委托人与分包实验室正式签订检验合同之日起,至分包实验室出具检验报告实际发生的时间。

认证委托人、生产者、生产企业及分包实验室应配合工程中心的相关工作。由于认证委托人、生产者、生产企业其自身原因逾期未完成认证活动导致认证超时的,不计入认证时限内。

9 获证后监督

9.1 监督方式

获证后的监督方式为:监督检查和/或监督检验。

9.2 监督检查

获证后监督检查主要包括质量保证能力检查和产品一致性检查，具体按照附件四执行。

获证后监督检查结论为推荐通过和不推荐通过两种。

9.3 监督检验

监督检验的抽样工作安排在生产领域进行。

有监督检验要求时，监督组应在产品一致性检查结论符合要求后，开展监督检验样品抽、封工作。样品数量及检验项目见附件二（工程中心也可视具体情况适当增加或减少检验项目）。监督组现场抽取的样品应由获证企业在 15 日内送至分包实验室开展监督检验，并按国家有关规定缴纳监督检验费用。

产品监督检验结论为合格或不合格。

9.4 监督人日

获证后监督的人·日一般为 2 人·日/次·生产企业。每增加一个生产企业或厂址多增加 2 人·日，每增加一个认证规则多增加 1 人·日，如果申请单元数以及单元内规格型号较多，可增加 0.5~1 人·日。

9.5 监督频次

获证产品从证书批准之日起，即可安排证后监督。证后监督每 12 个月不少于一次。监督时间优先安排在有生产时进行。

工程中心可根据生产企业的产品特性及生产周期等原因适当延长监督周期，一般不超过 6 个月。

若发生下述情况之一可增加监督频次：

- (1) 获证产品出现严重质量问题或用户对产品有投诉并经查实；
- (2) 工程中心有理由对获证产品与认证要求的符合性提出质疑时。

增加监督频次不预先通知，方式为监督检查和/或监督检验。

9.6 监督结果的评价

工程中心经评价做出监督结论，并将监督结论通知认证委托人。监督结论分为通过和不通过两种。凡存在下列情况之一的，监督结论为不通过：

- (1) 获证后监督检查不通过或不合格项整改时间超过 1 个月；
- (2) 监督抽样检验不合格。

监督结论为通过的，工程中心保持其证书；监督结论为不通过的，工程中心按规定暂停或撤销其证书。

10 认证证书的保持、变更、扩大、暂停、撤销和注销

10.1 认证证书的保持

认证证书的有效期为 5 年。有效期内，证书的有效性依靠工程中心的证后监督获得保持。

认证证书有效期届满有保持证书需求的，认证委托人应在证书有效期届满前 90 天内提出委托。证书有效期内最后一次监督结果通过的，工程中心直接换发新证书，有效期 5 年。证书有效期届满注销后，则按新申请处理。

10.2 认证证书的变更

获证后，当涉及认证证书、产品特性或工程中心规定的其他事项发生变更时，认证委托人应向工程中心提出变更申请，工程中心根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否允许变更。变更经确认及批准后方可实施。

10.2.1 变更类型

(1) 不涉及产品安全使用性能的变更。如：由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号变更；产品型号变更、内部结构不变；认证委托人、生产者、生产企业名称或地址变更（生产企业搬迁除外）等。

(2) 涉及产品安全使用性能的变更。如：生产企业搬迁；产品认证所依据的标准、规则等发生变化；明显影响产品的设计发生变化，如获证产品的关键零部件/原材料/元器件/关键工艺变化；生产者、生产企业的质量体系发生变化等。

10.2.2 变更程序

(1) 认证委托人需要变更已经获得的认证证书信息或产品时，应正式向工程中心提交变更申请并按要求提交相关材料。

(2) 获证产品的关键设计、关键元器件/原材料、关键工艺发生变更的，或涉及关键元器件/原材料的供方发生变更的，工程中心与分包实验室应根据变更情况确定变更的可行性。对于允许变更的，应制定变更确认方案；对于不允许变更的，在 10 个工作日内告知认证委托人。根据变更的内容，由分包实验室提出试验项目的要求。

(3) 根据变更确认的结果按规定程序评定。符合变更要求的，向认证委托人换发证书（新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期）或发出变更确认通知。不符合变更要求的，向认证委托人发出不予变更通知。

(4) 认证依据用标准变更时，工程中心分析标准变更对认证有效性的影响，制定并公布认证工作要求。认证委托人、生产者、生产企业应依据新标准、新要求进行评价、改进活动，确保产品质量符合认证要求。

10.3 认证范围的扩大

10.3.1 认证范围扩大的类型

- (1) 实施规则相同、执行标准不同的增加新标准产品的扩大委托（新增标准）；
- (2) 实施规则及标准相同、单元不同的增加新单元产品的扩大委托（新增单元）；
- (3) 单元内扩展新型号产品的扩大委托（新增型号）。

10.3.2 认证范围扩大程序

(1) 认证范围扩大时，认证委托人应提出认证范围扩大申请，经产品检验和/或工厂检查符合后，换发或颁发证书。

(2) 认证范围扩大为新增认证单元的，应颁发有效期为 5 年的新证书，认证单元内新增产品型号的，换发原单元证书，有效期为原证书截止日期。

(3) 认证范围扩大时，属于 10.3.1 中(1)、(2)的，产品应进行型式试验；属于(3)的，产品应进行分型试验。产品的检验有关要求见附件二。

(4) 认证范围扩大时，工厂检查内容主要包括：

新增标准的扩大申请，应进行文件审查、工厂质量保证能力检查和产品一致

性检查，工厂质量保证能力检查范围至少应包括：职责和资源、采购与关键件控制、生产过程控制、例行检验和/或确认检验、检验试验仪器设备、认证产品的变更及一致性控制；

新增单元及新增型号的扩大申请应进行文件审查，一般不进行现场检查。当申请认证产品的质量特性或生产工艺与已获证产品存在显著差异时，应进行文件审查、工厂质量保证能力检查（要求同上）和产品一致性检查；

工厂质量保证能力或产品质量存在缺陷、证书部分暂停或部分撤销的工厂，扩大申请时应进行文件审查、工厂质量保证能力检查（不得删减）和产品一致性检查。

扩大工厂检查可以单独进行，也可与获证后的监督检查结合进行。

10.4 认证证书的暂停、撤销和注销

当认证委托人违反认证有关规定、认证产品达不到认证要求时，工程中心对认证证书做出相应的暂停、撤销和注销处理，并将结果进行公告。认证委托人可向工程中心申请暂停、注销其持有的证书。

由于生产季节性、按订单生产等可接受原因由认证委托人提出暂停的，证书暂停期限最长为 12 个月，且需至少提前一个月提出申请。除此情形外，暂停期限最长为 3 个月。证书暂停期间，工程中心暂不受理与整改无关的认证委托。认证委托人应在暂停期限内提出证书恢复申请，工程中心按照相关规定进行恢复处理，否则工程中心将撤销被暂停的证书。

自认证证书注销、撤销之日起或者认证证书暂停期间，不得在产品宣传、推广、销售等营销活动中宣称其产品符合认证要求。与被注销、撤销或暂停的认证证书对应的产品型式试验报告和工厂检查报告不再有效。原认证委托人应在接到通知发布之日起 10 个工作日内将证书交回工程中心。

10.4.1 证书的暂停

在证书有效期内，证书覆盖的产品出现下列情况之一的，暂停使用证书：

(1) 产品适用的认证依据或者认证规则发生变更，规定期限内产品未符合变更要求的；

(2) 获证后监督中发现认证委托人违反认证规则等规定的；

(3) 无正当理由拒绝接受监督的或证后监督发现产品不能持续符合认证要求的;

(4) 认证委托人申请暂停的;

(5) 其他依法应暂停的情形。

10.4.2 暂停证书的恢复

由认证委托人向工程中心提出申请, 工程中心根据暂停原因进行核实, 经确认符合恢复证书要求的, 批准恢复使用证书。证书恢复程序如下:

(1) 认证委托人按照其证书暂停的具体情况以及工程中心的相关规定完成整改, 提出证书恢复委托并提交整改报告及相关资料。

(2) 工程中心对委托资料进行审核, 安排后续评价。对于符合要求的, 发出受理及签订认证合同通知, 对于不符合要求的, 通知认证委托人补正资料并提交。

(3) 证书恢复委托的工厂检查不事先通知认证委托人。证书恢复委托的工厂检查内容主要包括:

(a) 工厂质量保证能力检查。至少应包括: 采购与关键件控制、生产过程控制、例行检验和/或确认检验、检验试验仪器设备、认证产品变更及一致性控制;

(b) 产品一致性核查;

(c) 认证委托人存在变更情况的核查;

(d) 对实际整改落实情况的核查;

(e) 不符合产品或不合格产品处置情况的核查(适用时);

(f) 暂停期间有无违规使用证书和标志的行为等。

需要抽封样品检验的, 工厂检查组在现场检查通过后, 按附件二的要求抽封样品, 样品由认证委托人送分包实验室进行产品监督检验。

(4) 工程中心对有关检查资料(检查计划、工厂检查报告、工厂条件检查记录、产品一致性检查记录、工厂一致性控制记录、证书检查记录)及监督检验报告(必要时)进行评定, 对于可以恢复证书的, 发出恢复证书使用的通知并返还认证证书, 对于不能恢复证书的, 按相关规定处理。

10.4.3 证书的撤销

发生下列情况之一的, 工程中心撤销认证委托人持有的证书:

- (1) 获证产品存在缺陷，导致质量安全事故的；
- (2) 获证后跟踪中发现获证产品与认证委托人提供的样品不一致的；
- (3) 认证证书暂停期间，认证委托人未采取整改措施或整改后仍不合格的；
- (4) 认证委托人以欺骗、贿赂等不正当手段获得认证证书的；
- (5) 其他依法应撤销认证证书的情形。

10.4.4 证书的注销

发生下列情况之一的，工程中心注销其证书：

- (1) 认证证书有效期届满，未申请证书延续的；
- (2) 由于破产、倒闭等原因导致证书无法保持的；
- (3) 认证委托人主动申请注销的；
- (4) 获证产品已列入国家明令淘汰或者禁止生产产品目录的；
- (5) 认证用国家标准、技术规范或认证实施规则变更，未在规定时限内满足变更要求；
- (6) 认证委托人主动提出暂停，在暂停期限届满前未提出证书恢复申请的；
- (7) 其他应注销证书的情况。

11 认证证书的有效期

本规则覆盖产品认证证书的有效期为5年。

认证证书有效期届满，需要保持证书的，认证委托人应当在认证证书有效期届满前 90 天内申请办理。

12 申诉和投诉

认证委托人如对工程中心或分包检验机构的认证活动和/或做出的决定不满意，可以以技术争议或申诉的方式提出。对获证产品与认证相关的符合性有异议时，可向工程中心提出投诉。

工程中心制定技术争议、申诉、投诉程序，并由专门部门负责受理。

工程中心保存技术争议、申诉、投诉的处理记录。

13 认证证书和标志

13.1 认证证书和标志的使用

证书持有者应按工程中心《消防产品自愿性认证 证书和标志管理程序》的规定使用认证证书和标志。

13.2 证书样式

见附件五。

13.3 标志样式

14 收费

认证收费按我中心有关收费规定统一收取。



附件一 典型产品及单元划分原则

1、喷水灭火设备产品认证及单元划分原则

序号	产品名称	典型产品名称	单元划分原则	认证依据标准
1	洒水喷头	洒水喷头	1) 热敏感元件响应等级、型号规格不同不能作为一个认证单元; 2) 公称口径(流量系数)不同不能作为一个认证单元(水雾喷头、水幕喷头除外); 3) 结构形式、框架材料不同不能作为一个认证单元; 4) 开式喷头和闭式喷头不能作为一个认证单元。	GB 5135.1-2003
2	水雾喷头	水雾喷头		GB 5135.3-2003
3	扩大覆盖面积洒水喷头	扩大覆盖面积洒水喷头		GB 5135.12-2006
4	家用喷头	家用喷头		GB 5135.15-2008
5	水幕喷头	水幕喷头		GB 5135.13-2006
6	早期抑制快速响应(ESFR)喷头	早期抑制快速响应(ESFR)喷头	1) 热敏感元件类别不同不能作为一个认证单元; 2) 公称口径(流量系数)不同不能作为一个认证单元; 3) 结构形式不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.9-2018
7	湿式报警阀	湿式报警阀	1) 公称直径相同、结构不同、连接形式、压力等级不同不能作为一个认证单元;	GB 5135.2-2003
8	干式报警阀	干式报警阀	2) 阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.4-2003

9	雨淋报警阀	雨淋报警阀	1) 结构形式不同不能作为一个认证单元; 2) 阀体材料不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.5-2018
10	水流指示器	水流指示器	结构不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.7-2018
11	压力开关	压力开关	结构、应用形式、压力等级、本体不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.10-2006
12	消防通用阀门	消防信号蝶阀 消防信号闸阀 消防信号球阀 消防信号截止阀 消防蝶阀 消防闸阀 消防球阀 消防电磁阀 消防截止阀 消防单向阀 消防地埋闸阀	1) 阀体内结构不同不能作为一个认证单元; 2) 阀体、阀瓣材料不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.6-2018
13	预作用装置	预作用装置	1) 结构形式、连接方式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元; 2) 阀体、阀座、阀瓣材质不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.14-2011
14	减压阀	减压阀	敏感元件、工作原理、	GB 5135.17-2011

			连接形式、材质、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。		
15	末端试水装置	末端试水装置	控制方式、连接形式、结构形式、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.21-2011	
16	加速器	加速器	结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.8-2003	
17	管道及连接件	消防洒水软管	消防洒水软管	结构、材质、额定工作压力、连接方式不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.16-2010
		沟槽式管接头	沟槽式管接头	1) 结构、额定工作压力不同不能作为一个认证单元； 2) 壳体及密封圈的材质不同不能作为一个认证单元。	GB 5135.11-2006
			沟槽式管件		
18	感温元件	自动灭火系统用玻璃球	1) 直径不同或直径相同承载长度不同不能作为一个认证单元； 2) 响应等级不同不能作为一个认证单元。	GB 18428-2010	
		消防用易熔合金元件	形状、结构不同的易熔合金元件不能作为一个认证单元。	GA 863-2010	
19	细水雾灭火装置	细水雾灭火装置	装置工作压力、供水方式、细水雾喷头型式不同不能作为一个认证单元。	GA 1149-2014	
20	自动跟踪定位射流灭火装置	自动跟踪定位射流灭火装置	1) 流量不同不能作为一个认证单元；	GB 25204-2010	

			2) 射流方式不同不能作为一个认证单元; 3) 探测组件、灭火装置、自动控制装置结构和材料不同不能作为一个认证单元。	
--	--	--	---	--

注：单元划分原则说明：

- 1 喷头类热敏感元件响应等级是指标准响应、特殊响应和快速响应。
- 2 湿式报警阀结构不同是指如补偿形式（内补偿、外补偿结构）、隔板座圈式、导阀式、蝶阀式等结构上的区别。
- 3 干式报警阀结构不同指如差动式、机械式、封闭式等结构上的区别。
- 4 雨淋报警阀结构不同指如动作原理（隔膜式、推杆式、活塞式、蝶阀式等）、开启方式（泄压开启、加压开启）、外形（角式阀、直通阀）等结构上的区别。
- 5 报警阀连接形式不同是指采用法兰、沟槽等连接方式。
- 6 无阀瓣的隔膜式雨淋阀和预作用装置，通过隔膜直接密封，在单元划分时隔膜等效于阀瓣。
- 7 水流指示器结构不同指信号组件结构不同，如信号组件采用微动开关、干簧管或组合电路板等。
- 8 压力开关的应用形式指普通型、预作用装置及特殊型三种，三种应用形式压力开关的动作压力有区别。
- 9 消防信号蝶阀和消防蝶阀的结构不同指如手柄驱动式、涡轮蜗杆驱动式、蝶板软密封、阀座软密封等结构上的区别。
- 10 消防信号闸阀和消防闸阀的结构不同指如闸板软密封、硬密封、明杆式、暗杆式等结构上的区别。
- 11 消防电磁阀的结构不同指如驱动形式（直驱型、先导型）、阀体结构等的区别。
- 12 消防球阀的结构不同指如流道为全通径或缩径、阀体结构为左右结构或上下结构等的区别。
- 13 通用阀门连接形式不同是指采用法兰、沟槽、螺纹等连接方式。
- 14 沟槽式管接件结构不同指组成不同，如只包括壳体或由壳体、密封圈和螺栓螺

母组成。

15 减压阀的敏感元件指控制腔的隔膜、活塞或其他类型部件能随时反应及动作来调整减压压力的部件。

16 细水雾灭火装置组成部件单元划分：

1)细水雾喷头的结构形式、材料、工作压力范围、热敏感元件型号规格不同不能作为一个认证单元；

2)贮气瓶组及贮水瓶组的容器公称工作压力、材质、制造工艺不同、容器阀或瓶接头的结构形式不同不能作为一个认证单元；

3)分区控制阀的结构形式、公称压力、材质不同不能作为一个认证单元；

4)泵组单元的结构形式、出口压力等级、材质不同不能作为一个认证单元。

17 自动跟踪定位射流灭火装置单元划分：

1)流量不同不能作为一个认证单元是指额定流量大于 16L/s，为自动消防炮灭火装置；额定流量不大于 16L/s，为自动射流灭火装置。

2)根据射流方式的不同，自动射流灭火装置又可以分为喷洒型和喷射型。

附件二 喷水灭火设备产品认证检验要求

1 认证检验类别

根据认证类别及检验特性，认证检验分为型式试验、分型试验、监督检验、变更确认检验。

变更确认检验是针对设计变更，为确认产品质量是否满足标准要求所进行的检验。

2 认证检验依据及判定规则

2.1 认证检验依据

相应的产品标准、实施规则。

2.2 判定规则

产品进行检验时，满足某一项目的全部技术要求，判定该项目合格，否则判定项目不合格。

检验的全部项目合格，判定结论合格。产品任一项目不合格，判定结论不合格。

3 认证检验要求

产品型式试验、分型试验、监督检验的检验依据、检验项目、样品数量和检验时限按附件 3.1~附件 3.22 的规定执行。

附件 3.1 洒水喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》

2 检验项目

2.1 型式试验

检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

公称动作温度与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.7、6.8、6.11、6.13、6.14、6.19（或6.30）。

安装位置和水的分布与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.8、6.10、6.12、6.20、6.25、6.26。

公称动作温度、安装位置和水的分布与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、6.6、6.7、6.8、6.10、6.11、6.12、6.13、6.14、6.19（或6.30）、6.20、6.25、6.26。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》中 6.3、6.7、6.8、6.19。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.1-2003《自动喷水灭火系统 第1部分：洒水喷头》中 6.3、6.7、6.8、6.19、6.20。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格产品的抽样基数不少于 750 只。

主型产品：250 只；玻璃球 30 只或易熔元件 20 只，装饰罩 50 只（隐蔽式喷头）。

分型产品：同种材料、同一生产工艺、同一公称口径，公称动作温度不同的分型产品样品 150 只，不同公称动作温度的热敏感元件各 30 只；同一公称动作温度、工艺、材料，安装位置和水的分布不同的分型产品样品 130 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测数量：80 只；

获证后使用领域抽样检测数量：90 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 110 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 40 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.2 水雾喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》。

2 检验项目

2.1 型式试验

开式水雾喷头主型产品检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》规定的全部适用项目。

闭式水雾喷头主型产品检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

不同流量系数或不同雾化角的分型产品检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》中的下列适用项目：5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、5.7。

不同温度等级的分型产品检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》中的下列适用项目：5.1、5.11 和 5.15 中的适用项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》中 5.2、5.3、5.15（密封、静态动作温度、功能，适用时）；

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.3-2003《自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头》中 5.2、5.3、5.15（密封、静态动作温度、功能，适用时）。

3 样品数量

(1) 型式试验

开式水雾喷头每种规格产品的抽样基数不少于 150 只。

闭式水雾喷头每种规格产品的抽样基数不少于 600 只。

开式水雾喷头主型产品：45 只；分型产品：25 只。

闭式水雾喷头主型产品：200 只；分型产品：150 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：开式水雾喷头：5 只，闭式水雾喷头：60 只；

获证后使用领域抽样检测：开式水雾喷头：5 只，闭式水雾喷头：60 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

开式水雾喷头 40 天；闭式水雾喷头 110 天。

(2) 监督检验

监督检验周期：开式水雾喷头 30 天；闭式水雾喷头 40 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.3 早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB5135.9-2018《自动喷水灭火系统第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》。

2 检验项目

2.1 型式试验

认证委托人从单元内任选一个型号作为典型产品型号进行 GB5135.9-2018《自动喷水灭火系统 第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》中 6.1.2、6.3~6.5、6.6 (适用时)、6.7~6.11、6.15~6.28、6.30、6.31、6.32 (适用时)、6.33 (适用时) 项目的检验，其他型号按照表 1 规定进行差异项检验。

表 1 差异项检验项目及样品数量

差异项	检验项目	样品数量
公称动作温度不同	6.1.2、6.3、6.4、6.7、6.8、6.11、6.20、6.33 (适用时)	K202 和 K242 的下垂型 ESFR 喷头：150 只 其他 ESFR 喷头：330 只
安装位置不同	6.1.2、6.3~6.5、6.6 (适用时)、6.8、6.10、6.15~6.16、6.20、6.21 (适用时)、6.22 (适用时)、6.30、6.31、6.32 (适用时)、6.33 (适用时)	K202 和 K242 的下垂型 ESFR 喷头：200 只 其他 ESFR 喷头：380 只

注：同时出现 2 个差异项的喷头，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2.2 监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB5135.9-2018《自动喷水灭火系统第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》中 6.1~6.4、6.7、6.8、6.20。

2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB5135.9-2018《自动喷水灭火系统第 9 部分：早期抑制快速响应 (ESFR) 喷头》中 6.1~6.4、6.7、6.8。

3 样品数量

1) 型式试验

典型产品型号为 K202 或 K242 下垂型 ESFR 喷头：270 只；

典型产品型号为非 K202 和 K242 下垂型 ESFR 喷头：450 只；

玻璃球 30 只或易熔元件 20 只；

差异项型号产品样品数量：见表 1。

2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：110 只；

获证后使用领域抽样检测：100 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

1) 型式试验

检验周期 120 天。

2) 监督检验

监督检验检验周期 40 天。



附件 3.4 扩大覆盖面积洒水喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.12-2006《自动喷水灭火系统第12部分：扩大覆盖面积洒水喷头》。

2 检验项目

2.1 型式试验

检验项目为 GB 5135.12-2006《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

公称动作温度与主型产品不同的分型产品检验项目 GB5135.12-2006《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.6、6.7、6.10、6.12、6.13、6.18（或 6.27）。

安装形式与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.12-2006《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.9、6.11、6.19、6.24、6.25、6.28。

2.3 监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.12-2006《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》中 6.1~6.4、6.6、6.7、6.18。

2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.12-2006《自动喷水灭火系统第 12 部分：扩大覆盖面积洒水喷头》中 6.1~6.4、6.6、6.7。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格产品的抽样基数不少于 750 只。

主型产品：250 只，玻璃球 30 只或易熔元件 20 只。

分型产品：同种材料，同一生产工艺，同一公称口径的不同公称动作温度的样品：150 只，玻璃球 30 只或易熔元件 20 只；同一公称动作温度，工艺、材料相同，安装形式不同的样品：150 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：50 只；

获证后使用领域抽样检测：40 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 110 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 40 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.5 家用喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.15-2008《自动喷水灭火系统第15部分：家用喷头》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 5135.15-2008《自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头》规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

公称动作温度与主型产品不同的分型产品检验项目 GB5135.15-2008《自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.6、6.7、6.10、6.11、6.13、6.17（或 6.27）。

安装形式与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.15-2008《自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.5、6.7、6.9、6.12、6.18、6.22、6.23、6.24。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.15-2008《自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头》中 6.1~6.4、6.6、6.7、6.17。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.15-2008《自动喷水灭火系统第 15 部分：家用喷头》中 6.1~6.4、6.6、6.7、6.17。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格产品的抽样基数不少于 750 只。

主型产品：250 只, 玻璃球 30 只或易熔元件 20 只。

分型产品：同种材料，同一生产工艺，同一公称口径的不同公称动作温度的样品：150 只, 玻璃球 30 只或易熔元件 20 只；同一公称动作温度，工艺、材料相同，安装形式不同的样品：150 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：50 只；

获证后使用领域抽样检测：50 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 110 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 40 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.6 水幕喷头产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统第13部分：水幕喷头》。

2 检验项目

2.1 型式试验

检验项目为 GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统第 13 部分：水幕喷头》规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

检验项目为 GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统第 13 部分：水幕喷头》中的下列适用项目：6.1、6.2、6.3、6.4、6.5（适用时）、6.6（适用时）。

2.3 监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统第 13 部分：水幕喷头》中 6.1~6.3。

2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.13-2006《自动喷水灭火系统第 13 部分：水幕喷头》中 6.1~6.3。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格产品的抽样基数不少于 150 只。

主型产品：35 只；

分型产品：20 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：5 只；

获证后使用领域抽样检测：5 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 45 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.7 湿式报警阀产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》中除 4.5.1、4.5.2 外的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为 GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》中的 4.1、4.4、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.2-2003《自动喷水灭火系统 第2部分：湿式报警阀、延迟器、水力警铃》中 4.10。

(2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：2 套，分型产品：1 套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 45 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.8 干式报警阀产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.4-2003《自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀》

2 检验项目

2.1 型式试验

检验项目为 GB 5135.4-2003《自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀》中除 4.7、4.8 外的全部适用项目。

2.2 分型试验

检验项目为 GB 5135.4-2003《自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀》中 4.1、4.2、4.9、4.10、4.11、4.12 的适用项目。

2.3 监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.4-2003《自动喷水灭火系统 第4部分：干式报警阀》中 4.12。

2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：2 套，分型产品：1 套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 45 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.9 雨淋报警阀产品检验要求

1 认证检验依据

GB5135.5-2018《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》

2 检验项目

2.1 型式试验

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行GB5135.5-2018《自动喷水灭火系统第5部分：雨淋报警阀》中6.1、6.8、6.12~6.16适用项目的检验，其他型号按照表1规定进行差异项检验。

表1 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.12~6.16	1
连接方式不同	6.12、6.13	1
阀瓣材料不同	6.13~6.16	1
公称直径不同	6.12~6.16	1
启动方式不同	6.12~6.16	1

注：同时出现2个及以上差异项的雨淋报警阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2.2 监督检验

- 1) 获证后生产现场抽样检测检验项目如下：6.15
- 2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

1) 型式试验

主检型号产品：2套。

差异项型号产品：见表1。

2) 监督检验：获证后生产现场抽样检测：1套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

1) 型式试验

检验周期50天。

2) 监督检验

检验周期40天。

3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.10 水流指示器产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.7-2018《自动喷水灭火系统 第7部分：水流指示器》

2 检验项目

2.1 型式试验

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB5135.7-2018《自动喷水灭火系统第7部分：水流指示器》中 6.1、6.4、6.5.3、6.7~6.18 适用项目的检验，其他型号按照表 1 规定进行差异项检验。

表 1 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.8、6.15	1
连接方式不同	6.4、6.8、6.15、6.16（适用时）	2
叶片材质不同	6.5.3、6.8、6.12	1
公称直径不同	6.8、6.13、6.15、6.16（适用时）	2
延时功能不同	6.8、6.10	1

注：同时出现 2 个及以上差异项的水流指示器，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.10 和 6.12 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.10 和 6.12 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2.2 监督检验

- 1) 获证后生产现场抽样检测检验项目如下：6.8
- 2) 获证后使用领域抽样检测检验项目如下：6.8。

3 样品数量

1) 型式试验

主检型号产品：4 只。

差异项型号产品：见表 1。

2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 只。

获证后使用领域抽样检测：1 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

1) 型式试验

检验周期 45 天。

2) 监督检验

检验周期 30 天。

3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.11 压力开关产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关》

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》中的全部适用项目。

2.2 分型试验

输出触点组数与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》中的 6.3、6.5、6.6、6.10、6.11、6.12、6.13。

连接公称口径与主型产品不同的分型产品检验项目为 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》中的 6.3、6.4、6.5、6.14。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》中 6.3、6.6。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.10-2006《自动喷水灭火系统 第 10 部分：压力开关》中 6.3、6.6。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：8 只，分型产品：4 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 只。获证后使用领域抽样检测：1 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 35 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.12 通用阀门产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》

2 检验项目

2.1 型式试验

1) 消防闸阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.2 项目的检验，其他型号按照表 1 规定进行差异项检验。

表 1 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.2.4、6.2.5、6.2.6	2 套
连接方式不同	6.1.5、6.2.4、6.2.5	1 套
阀杆升降形式不同	6.2.2、6.2.3、6.2.5、 6.2.6	2 套
公称直径不同	6.2.1~6.2.5	1 套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防闸阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.2.6 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.2.6 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2) 消防球阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.3 项目的检验，其他型号按照表 2 规定进行差异项检验。

表 2 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.3.2~6.3.5	2 套
启闭机构不同	6.3.1、6.3.2、6.3.4	1 套
连接方式不同	6.1.5、6.3.3、6.3.4	1 套
公称直径不同	6.3.2~6.3.4	1 套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防球阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.3.5 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.3.5 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

3) 消防电磁阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB

5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.4项目的检验，其他型号按照表3规定进行差异项检验。

表3 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.4.2~6.4.5	2套
连接方式不同	6.1.5、6.4.4、6.4.5	1套
额定电压不同	6.4.2、6.4.3、6.4.5、 6.4.7	2套
开启高度不同	6.4.3、6.4.5	2套
公称直径不同	6.4.2、6.4.4、6.4.5	1套

注：同时出现2个及以上差异项的消防电磁阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

4) 消防蝶阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.5项目的检验，其他型号按照表4规定进行差异项检验。

表4 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.5.4~6.5.7	2套
启闭机构不同	6.5.1~6.5.3、6.5.5、6.5.7	2套
连接方式不同	6.5.4、6.5.6、6.5.7	1套
公称直径不同	6.5.4、6.5.6、6.5.7	1套

注：同时出现2个及以上差异项的消防蝶阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含6.5.5条，仅选取公称直径最大的型号进行6.5.5条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

5) 消防截止阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.6项目的检验，其他型号按照表5规定进行差异项检验。

表5 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.6.2、6.6.3、6.6.4	1套
连接方式不同	6.6.2、6.6.3	1套
公称直径不同	6.6.2、6.6.3、6.6.4	1套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防截止阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

6) 消防信号闸阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.7.1.1、6.7.2~6.7.6 项目的检验，其他型号按照表 6 规定进行差异项检验。

表 6 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.2.4、6.2.5、6.2.6、6.7.2	2 套
连接方式不同	6.1.5、6.2.4、6.2.5、6.7.2	2 套
阀杆升降形式不同	6.2.2、6.2.3、6.2.5、 6.2.6、6.7.2	2 套
公称直径不同	6.2.1~6.2.5、6.7.2	2 套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防信号闸阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.2.6 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.2.6 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

7) 消防信号球阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.7.1.2、6.7.2~6.7.6 项目的检验，其他型号按照表 7 规定进行差异项检验。

表 7 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.3.2~6.3.5、6.7.2	2 套
启闭机构不同	6.3.1、6.3.2、6.3.4、6.7.2	2 套
连接方式不同	6.1.5、6.3.3、6.3.4、6.7.2	2 套
公称直径不同	6.3.2~6.3.4、6.7.2	2 套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防信号球阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.3.5 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.3.5 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

8) 消防信号蝶阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第 6 部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.7.1.3、6.7.2~6.7.6 项目的检验，其他型号按照表 8 规定进行差异项检验。

表 8 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.5.4~6.5.7、6.7.2	2套
启闭机构不同	6.5.1~6.5.3、6.5.5、 6.5.7、6.7.2	2套
连接方式不同	6.5.4、6.5.6、6.5.7、6.7.2	2套
公称直径不同	6.5.4、6.5.6、6.5.7、6.7.2	2套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防信号蝶阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.5.5 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.5.5 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

9) 消防信号截止阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.7.1.4、6.7.2~6.7.6 项目的检验，其他型号按照表 9 规定进行差异项检验。

表 9 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.6.2、6.6.3、6.6.4、 6.7.2	2套
连接方式不同	6.6.2、6.6.3、6.7.2	2套
公称直径不同	6.6.2、6.6.3、6.6.4、 6.7.2	2套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防信号截止阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

10) 消防单向阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.8.1、6.8.3~6.8.7 项目的检验，其他型号按照表 10 规定进行差异项检验。

表 10 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.8.1、6.8.3~6.8.6	2套
连接方式不同	6.8.3~6.8.5	2套
公称直径不同	6.8.3~6.8.6	2套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防单向阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.8.1 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.8.1 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

11) 消防地理闸阀

在单元内选取公称直径和额定工作压力最大的型号作为主检型号进行 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.1.1、6.1.5、6.1.8、6.9.3、6.9.4.2.4、6.9.5~6.9.8 项目的检验，其他型号按照表 11 规定进行差异项检验。

表 11 差异项检验项目及样品数量

差异内容	检验项目	样品数量
额定工作压力不同	6.9.5~6.9.8	1 套
连接方式不同	6.1.5、6.9.5、6.9.6	1 套
公称直径不同	6.9.4.2.4、6.9.5~6.9.7	1 套

注：同时出现 2 个及以上差异项的消防地理闸阀，其检验项目根据相同项目不重复的原则叠加，如叠加后的检验项目中包含 6.9.8 条，仅选取公称直径最大的型号进行 6.9.8 条试验，样品数量根据相同项目不重复的原则叠加。

2.2 监督检验

1) 获证后生产现场抽样检测检验项目如下：

消防闸阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.2.5；

消防球阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.3.4；

消防电磁阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.4.2、6.4.5；

消防蝶阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.5.7；

消防截止阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.6.3；

消防信号阀监督检验为 GB 5135.6-2018《自动喷水灭火系统 第6部分：通用阀门》中 6.7.2。

2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

1) 型式试验

主检型号产品：2 套。

差异项型号产品：见表 1~表 11。

2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

1) 型式试验

检验周期 40 天。

2) 监督检验

检验周期 30 天。

3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件 3.13 预作用装置产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》

2 检验项目

2.1 型式试验

检验项目为GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》中除5.2.4外的全部适用项目。

2.2 分型试验

检验项目为GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》中5.1、5.2（5.2.4除外）的适用项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GB 5135.14-2011《自动喷水灭火系统 第14部分：预作用装置》中5.2.8、5.4.5。

(2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：装置1套、阀组2套、控制盘3台、电磁阀3只、减压阀2只、单向阀3只、控制阀2只。

分型产品：装置1套、阀组2套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期55天（铜材质阀座）

检验周期200天（非铜材质阀座）

(2) 监督检验

监督检验周期40天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.14 减压阀产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.17-2011《自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀》

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为GB 5135.17-2011《自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀》中规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为GB 5135.17-2011《自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀》中除6.3、6.4、6.5.6、6.9外的适用项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GB 5135.17-2011《自动喷水灭火系统 第17部分：减压阀》中6.8。

(2) 获证后使用领域不进行抽样检测。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：2台，分型产品：1台。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1台。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 55 天（铜材质阀座）

检验周期 120 天（非铜材质阀座）

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.15 末端试水装置产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第21部分：末端试水装置》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》中的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为 GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》中 6.1~6.4、6.6~6.9。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》中 6.1~6.7。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.21-2011《自动喷水灭火系统 第 21 部分：末端试水装置》中 6.1~6.7。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：5 套；

分型产品：3 套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 套；

获证后使用领域抽样检测：1 套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 40 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.16 加速器产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.8-2003《自动喷水灭火系统 第8部分：加速器》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 5135.8-2003《自动喷水灭火系统 第8部分：加速器》中的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为 GB 5135.8-2003《自动喷水灭火系统 第8部分：加速器》中 4.1~4.9 项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 5135.8-2003《自动喷水灭火系统 第8部分：加速器》中 4.1、4.5~4.9。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 5135.8-2003《自动喷水灭火系统 第8部分：加速器》中 4.1、4.5~4.9。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格的产品抽样基数不少于样品数量的 5 倍。

主型产品：3 个，弹性密封元件 12 只。

分型产品：2 个。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 个；

获证后使用领域抽样检测：1 个。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 40 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 20 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.17 消防洒水软管产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.16-2010《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为GB 5135.16-2010《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》中规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为GB 5135.16-2010《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》中6.1、6.4、6.5、6.6（仅限公称直径不同时）、6.10、6.11、6.12、6.14的适用项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GB 5135.16-2010《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》中6.11。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GB 5135.16-2010《自动喷水灭火系统 第16部分：消防洒水软管》中6.11。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：10根，分型产品：5根。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1根。

获证后使用领域抽样检测：1根。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限为70天（带密封圈），50天（不带密封圈）。

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期70天（带密封圈）；

检验周期50天（不带密封圈）。

(2) 监督检验

监督检验周期40天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.18 沟槽式管接件产品检验要求

1 认证检验依据

GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》中规定的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》中除6.2、6.3、6.5、6.13、6.14、6.16、6.18外的适用项目。

2.3 监督检验

监督检验项目根据年度监督方案执行。

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》中6.8、6.10（适用时）。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GB 5135.11-2006《自动喷水灭火系统 第11部分：沟槽式管接件》中6.8、6.10（适用时）。

3 样品数量

3.1 型式试验

(1) 沟槽式管接头：

主型产品样品15只，分型产品样品5只，橡胶密封圈5只；

(2) 带密封圈沟槽式管接件：

主型产品样品5只，分型产品样品3只，橡胶密封圈或胶料5只；

(3) 无密封圈沟槽式管接件：主型产品样品2只，分型产品样品2只。

3.2 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1只；

获证后使用领域抽样检测：1只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期70天。

(2) 监督检验

监督检验周期40天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.19 自动灭火系统用玻璃球产品检验要求

1 认证检验依据

GB 18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》中的全部项目。

2.2 分型试验

不同公称动作温度的分型产品检验项目为 GB 18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》中 4.1~4.10 的全部适用项目。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》中 4.1、4.2、4.8。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 18428-2010《自动灭火系统用玻璃球》中 4.1、4.2、4.8。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格的产品抽样基数不少于样品数量的 5 倍。

主型产品：240 只；

分型产品：180 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：50 只；

获证后使用领域抽样检测：50 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 120 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.20 消防用易熔合金元件产品检验要求

1 认证检验依据

GA 863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GA 863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》中的全部适用项目；

2.2 分型试验

不同公称动作温度的分型产品检验项目为 GA 863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》中的 3.2~3.6。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GA 863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》中 3.1、3.2、3.4。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA 863-2010《消防用易熔合金元件通用要求》中 3.1、3.2、3.4。

3 样品数量

(1) 型式试验

主型产品：100 只；

分型产品：55 只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：25 只；

获证后使用领域抽样检测：25 只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 120 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.21 细水雾灭火装置产品检验要求

1 认证检验依据

GA 1149-2014《细水雾灭火装置》。

2 检验项目

2.1 贮气瓶组

2.1.1 型式试验

主型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.2的全部适用项目。

2.1.2 分型试验

分型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.2.1~6.2.3、6.2.8。

2.1.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.2.6。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.2.6。

2.2 贮水瓶组

2.2.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.3的全部适用项目。

2.2.2 分型试验

分型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.3.1~6.3.5、6.3.6.1~6.3.6.4。

2.2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.3.1、6.3.4。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.3.5。

2.3 气体单向阀

2.3.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.4的全部项目。

2.3.2 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.4.3。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.4.1。

2.4 安全泄放装置

2.4.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.5的全部项目。

2.4.2 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.5.1。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.5.1。

2.5 连接管

2.5.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.6的全部项目。

2.6 集流管

2.6.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.7的全部项目。

2.7 减压装置

2.7.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.8的全部项目。

2.7.2 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.8.1~6.8.3、6.8.5、6.8.6。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.8.1~6.8.3、6.8.5。

2.8 分区控制阀

2.8.1 型式试验

主型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.9的全部项目。

2.8.2 分型试验

分型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.9.1~6.9.8。

2.8.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.9.1、6.9.6、6.9.7。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.9.1、6.9.6。

2.9 泵组单元

2.9.1 型式试验

主型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.10的全部适用项

目。

2.9.2 分型试验

分型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.10.2、6.10.4、6.10.5、6.10.7。

2.9.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.10.2.1、6.10.2.2、6.10.2.3、6.10.2.6、6.10.3、6.10.4.1、6.10.4.2、6.10.5、6.10.6、6.10.7、6.10.8、6.10.9.2、6.10.10、6.10.11。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.10.2.1、6.10.2.3、6.10.2.6、6.10.3、6.10.4.1、6.10.4.2、6.10.8、6.10.9.2、6.10.10、6.10.11。

2.10 压力显示器

2.10.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.11的全部项目。

2.11 信号反馈装置

2.11.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.12的全部项目。

2.12 装置控制盘（柜）

2.12.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.13的全部项目。

2.12.2 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.13.1~6.13.3。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.13.3。

2.13 细水雾喷头

2.13.1 型式试验

主型产品检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14的全部适用项目。

2.13.2 分型试验

开放式细水雾喷头分型产品：检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1、6.14.8、6.14.26、6.14.29.1；

封闭式细水雾喷头分型产品：检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1~6.14.3、6.14.6、6.14.7、6.14.12~6.14.14、6.14.24~6.14.26、6.14.29.2；

2.13.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目:

开式细水雾喷头检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1、6.14.8、6.14.26;

闭式细水雾喷头检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1~6.14.3、6.14.5、6.14.7、6.14.8、6.14.24~6.14.26;

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目:

开式细水雾喷头检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1、6.14.8、6.14.26;

闭式细水雾喷头检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.14.1~6.14.3、6.14.5、6.14.7、6.14.8、6.14.24~6.14.26;

2.14 装置要求

2.14.1 型式试验

检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.1的全部适用项目。

2.14.2 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.1.1、6.1.2。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为GA 1149-2014《细水雾灭火装置》中6.1.1。

3 样品数量

3.1 贮气瓶组

(1) 型式试验

主型产品: 贮气容器3套、容器阀(释放阀)6套、安全泄放装置5套、减压装置(可选)2套、压力显示装置2套、驱动装置2套等。

分型产品: 贮气容器3套、容器阀(释放阀)3套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测: 瓶组1套;

获证后使用领域抽样检测: 瓶组1套。

3.2 贮水瓶组

(1) 型式试验

主型产品: 贮水容器3套、安全泄放装置5套、瓶接头及虹吸管3套等。

分型产品: 贮水容器2套、瓶接头及虹吸管2套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测: 瓶组1套;

获证后使用领域抽样检测: 瓶组1套。

3.3 分区控制阀

(1) 型式试验

主型产品：3套；

分型产品：2套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1套；

获证后使用领域抽样检测：1套。

3.4 泵组单元

(1) 型式试验

主型产品：1套；

分型产品：1套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1套；

获证后使用领域抽样检测：1套。

3.5 控制盘（柜）

2套。

3.6 细水雾喷头

(1) 型式试验

闭式细水雾喷头主型产品：200只；分型产品：100只。

开式细水雾喷头主型产品：40只；分型产品：20只。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：

开式细水雾喷头：20只；闭式细水雾喷头：50只；

获证后使用领域抽样检测：

开式细水雾喷头：20只；闭式细水雾喷头：50只。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

开式细水雾灭火装置：85天；

闭式细水雾灭火装置：115天；

(2) 监督检验

监督检验周期45天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。

附件 3.22 自动跟踪定位射流灭火系统产品检验要求

1 认证检验依据

GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》。

2 检验项目

2.1 型式试验

主型产品检验项目为 GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》中的全部适用项目。

2.2 分型试验

分型产品检验项目为 GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》中以下适用项目：5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.8、5.10、5.11、5.12、5.13。

2.3 监督检验

(1) 获证后生产现场抽样检测检验项目为 GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》中 5.1、5.2。

(2) 获证后使用领域抽样检测检验项目为 GB 25204-2010《自动跟踪定位射流灭火系统》中 5.1、5.2。

3 样品数量

(1) 型式试验

每种规格的产品抽样基数不少于样品数量的 5 倍。

主型产品：3 套。

分型产品：2 套。

(2) 监督检验

获证后生产现场抽样检测：1 套。

获证后使用领域抽样检测：1 套。

4 检验周期

检验周期是自检验合同正式生效之日起至上报检验报告实际发生的时间，具体时限如下：

(1) 型式试验和分型试验

检验周期 45 天。

(2) 监督检验

监督检验周期 30 天。

(3) 变更确认检验周期根据实际检验项目确定，不能超过型式试验检验周期。



附件三 喷水灭火设备产品质量控制要求

附录 A 工厂质量保证能力要求

工厂质量保证能力应持续满足自愿性产品认证的要求。

A.1 职责和资源

A.1.1 职责

工厂应规定与质量活动有关的各类人员的职责及相互关系。

工厂应在组织内指定一名质量负责人。质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作，无论其在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:

- a)负责建立满足本标准要求的质量体系,并确保其实施和保持;
- b)确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求;
- c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;
- d)建立文件化的程序,确保变更后未经工程中心确认的获证产品,不加贴认证标志。

A.1.2 资源

工厂应配备必要的生产设备和检验设备,以满足稳定生产符合认证标准产品的要求;应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响的人员具备必要的的能力;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等所需的环境。

A.2 文件和记录

A.2.1 工厂应建立并保持文件化的认证产品质量计划,以及为确保产品质量的相关过程有效运作和控制所需的文件。质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检验及有关资源的确定,以及产品获证后对获证产品的变更(标准、工艺、关键件等)、标志的使用管理等规定。

产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于认证实施规则中规定的标准要求。

A.2.2 工厂应建立并保持文件化的程序,以对本标准要求的文件和资料进行有效控制。这些控制应确保:

- a)文件发布和更改前应由授权人批准,以确保其适宜性;
- b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;
- c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本。

A.2.3 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序，质量记录应清晰、完整，以作为过程、产品符合规定要求的证据。

质量记录应有适当的保存期限。

A.3 采购和进货检验

A.3.1 供应商的控制

工厂应建立对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商保持生产关键元器件和材料满足要求的能力。

工厂应保存对供应商的选择评价和日常管理记录。

A.3.2 关键元器件和材料的检验/验证

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。

关键元器件和材料的检验可由工厂进行，也可由供应商完成。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

A.4 生产过程控制和过程检验

A.4.1 工厂应对生产的关键工序进行识别，关键工序操作人员应具备相应的能力，如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时，则应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。

A.4.2 产品生产过程中如对环境条件有要求，工厂应保证生产环境满足规定的要求。

A.4.3 可行时，工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控。

A.4.4 工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度。

A.4.5 工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验，以确保产品及零部件与认证样品一致。

A.5 例行检验和确认检验

工厂应建立并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。工厂应保存检验记

录。具体的例行检验和确认检验要求应满足相应产品认证实施规则的要求。

A.6 检验和试验设备

用于检验和试验的设备应定期校准和检查，并满足检验试验能力。

检验和试验的设备应有操作规程。检验人员应能按操作规程要求，准确地使用设备。

A.6.1 校准和检定

用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，应规定校准方法、验收准则和校准周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。应保存设备的校准记录。

A.6.2 运行检查

用于例行检验和确认检验的设备应进行日常操作检查和运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检验过的产品。必要时，应对这些产品重新进行检验。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。

运行检查结果及采取的调整等措施应记录。

A.7 不合格品的控制

工厂应建立和保持不合格品控制程序，内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施。经返修、返工后的产品应重新检验。对重要部件或组件的返修应作相应的记录。应保存对不合格品的处置记录。

A.8 内部质量审核

工厂应建立和保持文件化的内部质量审核程序，确保质量体系运行的有效性和认证产品的一致性，并记录内部审核结果。

对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。

对审核中发现的问题，应采取纠正和预防措施，并进行记录。

A.9 认证产品的一致性

工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。

A.10 获证产品的变更控制

工厂应建立并保持文件化的变更控制程序，确保认证产品的设计、采用的关键件和材料以及生产工序工艺、检验条件等因素的变更得到有效控制。获证产品涉及到如下的变更，工厂在实施前应向工程中心申报，获得批准后方可执行：

- a) 产品设计(原理、结构等)的变更；
- b) 产品采用的关键件和关键材料的变更；
- c) 关键工序、工艺及其生产设备的变更；
- d) 例行检验和确认检验条件和方法变更；
- e) 生产场所搬迁、生产质量体系换版等变更；
- f) 其他可能影响与相关标准的符合性或型式试验样机的一致性的变更。

A.11 包装、搬运和储存

工厂的包装、搬运、操作和储存环境应不影响产品符合规定标准的要求。

A.12 证书和标志的使用

工厂对证书和标志的管理及使用应符合认证规定的要求。获证后，认证委托人应建立获证产品台账，如实记录产品名称、批次、规格、数量、销售去向等内容。对于下列产品，不得在产品宣传、推广、销售等营销活动中宣称其产品符合认证要求：

- (a) 未获认证的自愿性产品；
- (b) 获证后的变更需经工程中心确认，但未经确认的产品；
- (c) 超过认证有效期的产品；
- (d) 已暂停、撤销、注销的证书所列产品；
- (e) 不合格产品。

附录 B 工厂产品一致性控制要求

工厂产品一致性控制的目的是为保证工厂批量生产的认证产品与认证时型式试验合格样品的一致性。

B.1 产品一致性控制文件

B.1.1 工厂应建立并保持认证产品一致性控制文件，产品一致性控制文件至少应包

括:

a)针对具体认证产品型号的设计要求、产品结构描述、物料清单(应包含所使用的关键元器件的型号、主要参数及供应商)等技术文件;

b)针对具体认证产品的生产工序工艺、生产配料单等生产控制文件;

c)针对认证产品的检验(包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验)要求、方法及相关资源条件配备等质量控制文件;

d)针对获证后产品的变更(包括标准、工艺、关键件等变更)控制、标志使用管理等程序文件。

B. 1.2 产品设计标准或规范应是产品一致性控制文件的其中一个内容,其要求应不低于该产品认证实施规则中规定的标准要求。

B.2 批量生产产品的一致性

工厂应采取相应的措施,确保批量生产的认证产品至少在以下方面与型式试验合格样品保持一致:

a)认证产品的铭牌、标志、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号;

b)认证产品的结构、尺寸和安装方式;

c)认证产品的主要原材料和关键件。

B.3 关键件和材料的一致性

工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序,以确保关键件和材料满足认证所规定的要求,并保持其一致性。

关键件和材料的检验可由工厂进行,也可由供应商完成。当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求。

工厂应保存关键件和材料的检验或验证记录、供应商提供的合格证明及有关检验数据等。

B.4 例行检验和确认检验

工厂应建立并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满足规定的要求,并保持其一致性。检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定准则等。应保存检验记录。工厂生产现场应具备例行检验项目的检验能力。

B.5 产品变更的一致性控制

工厂建立的文件化变更控制程序应包括产品变更后的一致性控制内容。获证产品涉及 A 第 10 条规定的变更,经工程中心批准执行后,工厂应通知到相关职能部门、岗位和/或用户,并按变更实行产品一致性控制。

附录 C 产品一致性检查要求

产品一致性检查的目的是确定批量生产的产品特性与型式检验合格样品特性的符合性。

C.1 核查内容

产品一致性检查应包含以下内容:

- a)产品名称、型号规格与产品认证规则、产品标准、认证证书的符合性;
- b)产品的名牌标志与产品标准要求、检验报告、产品使用说明书、产品特性文件表的符合性;
- c)产品关键件和材料的名称、型号规格、生产厂名称与型式检验报告描述、特性文件描述以及企业对关键件和材料供应商控制的符合性;
- d)产品特性参数与产品标准要求、检验报告、产品特性文件表的符合性;
- e)产品主要生产工艺与企业产品工艺文件、产品特性文件表的符合性。

C.2 核查方法

产品一致性检查应使用以下方法:

- a)通过核对抽取样品产品名牌标志、认证规则、产品标准、产品使用说明书、产品特性文件表、产品工艺文件及图纸等技术文件的方法核查;
- b)通过现场试验验证的方法判定产品的一致性;
- c)必要时通过抽取样品送检的方法判定产品的一致性。

C.3 判定原则

核查内容中有一项不符合,判定该产品一致性检查不符合。

附录 D 生产企业例行检验和确认检验的有关要求

D.1 生产企业的例行检验和确认检验工作应保证产品持续符合认证标准要求。

D.2 例行检验的有关要求

生产企业应根据生产工艺、产能规模、生产过程控制能力等情况规定例行检验的有关要求，并经工程中心确认。例行检验应满足对生产过程有效控制的原则，鼓励采用生产过程中的在线测试方法。

D.3 确认检验的有关要求

结合产品特点，生产企业自行制定确认检验计划并实施。

附录 E 工厂生产过程控制要求

E.1 申请洒水喷头类（洒水喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、扩大覆盖面积洒水喷头、家用喷头）认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)动作元件装配过程控制；
- b)金属框架的生产过程控制；
- c)喷头密封检测。

E.2 申请自动灭火系统用玻璃球认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)工作液的灌装工序控制；
- b)玻璃球封口工序控制；
- c)外观及尺寸控制。

E.3 申请消防用易熔合金元件认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)元件装配过程检测；
- b)外观及尺寸控制。

E.4 申请末端试水装置认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)密封检测；
- b)流量系数检测。

E.5 申请加速器认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：密封测试；

E.6 申请自动跟踪定位射流灭火系统认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)探测组件的组装工序控制；
- b)外观、结构、水平回转角及俯仰回转角的检测；

c)性能参数的检测。

E.7 申请细水雾灭火装置认证的生产企业其生产过程控制还应满足下列要求：

- a)细水雾喷头的组装工序控制；
- b)贮气瓶组、贮水瓶组的组成及密封检测；
- c)分区控制阀的功能检测；
- d)泵组单元的控制功能检测；
- e)装置的启动运行检测；
- f)贮水容器的内部涂覆层检查。

E.8 报警阀类（湿式报警阀、干式报警阀、雨淋报警阀）

报警阀类产品认证的生产企业其生产过程控制应满足下列要求：

- a)阀门装配前对阀体的检查；
- b)电磁阀应选择符合 3C 认证的消防产品；
- c)阀门装配后动作及密封的检测。

E.9 预作用装置产品

预作用装置产品认证的生产企业其生产过程控制应满足下列要求：

- a)预作用报警阀组装配检查；
- b)电磁阀应选择符合 3C 认证的消防产品；
- c)气压维持装置部件组成检查；
- d)设置压力测试及控制盘的功能检测。

E.10 沟槽式管接件产品

a)制造商或铸件供应商应严控熔炼、烧铸环节，并应具备检测化学元素含量和铸件材料金相分析的检测能力；

- b)制造商或螺栓供应商应具备螺栓的探伤能力；
- c)应具备橡胶密封圈的物理机械性能检测；
- d)加工沟槽工序的检测；
- e)沟槽管件密封性能的工序检测。

附录 F 认证标志施加要求

F.1 印刷、模压认证标志的，该认证标志应当被印刷、模压在铭牌或产品外体的明显位置上。

F.2 统一印制的标准规格认证标志，应加施在表 F 规定的位置上。

表 F 认证标志施加位置

序号	产品名称	标志施加位置
1	洒水喷头、早期抑制快速响应（ESFR）喷头、EC 喷头、家用喷头	刻印在溅水盘上
2	水雾喷头、水幕喷头	刻印在喷头本体上
3	末端试水装置	壳体或标牌上
4	自动灭火系统用玻璃球	印在玻璃球最小包装上
5	消防用易熔合金元件	刻印在元件最小包装上
6	加速器	壳体或标牌上
7	自动跟踪定位射流灭火装置	本体或铭牌上
8	细水雾灭火装置	设备铭牌上
9	消防洒水软管	接头处
10	沟槽式管接件	壳体上
11	预作用装置	壳体或标牌上
12	减压阀	壳体或标牌上
13	湿式报警阀	壳体或标牌上
14	干式报警阀	壳体或标牌上
15	雨淋报警阀	壳体或标牌上
16	水流指示器	壳体或标牌上
17	通用阀门	壳体或标牌上
18	压力开关	壳体或标牌上

附件四 获证后监督检查基本要求

1. 检查内容及要求

(1) 巡视工厂的生产和检验设备的运行状况；

(2) 工厂质量保证能力要求：

工厂质量保证能力检查的内容至少包括本规则附件三，附录 A 中第 3、4、5、6、9、12，同时不排除其他条款的抽查；

(3) 产品一致性检查按照本规则附件三，附录 C 执行；

(4) 证书和标志的使用、保管情况；

(5) 受监督企业是否建立并有效执行了文件化的获证产品一致性控制要求；是否建立并有效执行了文件化的成品例行检验和确认检验控制要求（附件三，附录 B、附录 D）；

(6) 是否有获证产品变更未经确认违规使用证书、标志和检验报告的行为等；

(7) 受监督企业有无证书暂停、注销、撤销后继续违规使用证书、标志和检验报告的行为等；

(8) 现场生产和检验过程见证（适用时）；

(9) 验证上次监督检查和/或产品监督检验不合格项所采取纠正措施的有效性；

(10) 监督检查过程中发现的其他不符合。

2. 判定准则

工厂质量保证能力检查不合格或产品一致性检查不合格则判定获证后监督检查不推荐通过。其他条款视情节严重情况判定获证后监督检查是否通过。

附件五 认证证书样式



消防产品认证证书

证书编号：*****

认证委托人：*****

地址：*****

生产者：*****

地址：*****

生产企业：*****

地址：*****

产品名称：*****

认证单元：*****

内 含：*****

产品认证实施规则：*****

产品认证基本模式：*****

产品标准和技术要求：*****

上述产品符合自愿性产品认证实施规则NCFE-GXRZ-**：2019的要求，特发此证。

首次发证日期：****年**月**日

发（换）证日期：****年**月**日有效期至：****年**月**日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持

本证书的相关信息可通过中国国家认证认可监督管理委员会www.cnca.gov.cn及

本中心认证官网查询

发证机构名称（盖章）

国家消防工程技术研究中心

中国·天津市西青区富兴路2号 300382

网址：www.china-ncfe.com 电话：022-58226213