

附件 2:

气体灭火系统及部件标准转换确认方案

(适用于持有旧版标准认证证书的企业)

一、变更确认检验

1. 检验依据：GB25972-2024《气体灭火系统及部件》

2. 检验项目、样品数量及检验周期：

产品名称		检验项目	样品数量	检验周期
内贮压式七氟丙烷灭火设备、 IG01 气体灭火设备、 IG55 气体灭火设备、 IG100 气体灭火设备、 IG541 气体灭火设备	通用要求	材料（5.1.1）	企业自我声明+文件审查	10 天
	灭火剂瓶组、启动气体瓶组	结构（5.3.1.2）	企业自我声明+文件审查	10 天
		误喷射保护装置（5.3.9）	1 资料：图纸；使用说明书 2 灭火剂瓶组 1 个，驱动部件 1 只	30 天
		灭火剂瓶组释放时间（5.3.11）	1 资料：图纸；使用说明书 2 灭火剂瓶组 1 个，驱动部件 1 只	30 天
		标志（5.3.13）	企业自我声明+文件审查	10 天
		容器阀-减压功能（5.3.15.8）	1 资料：图纸；使用说明书 2 容器阀：1 只	30 天
		容器阀-阀门启闭状态信号反馈功能（5.3.15.10）	1 资料：图纸；使用说明书 2 容器阀：1 只	10 天
		容器阀-局部阻力损失（5.3.15.6）（适用于惰性气体灭火系统）	1 资料：图纸；公布值，使用说明书 2 容器阀：1 只	15 天
		称重装置-耐腐蚀性性能（5.3.16.1.4 耐应力腐蚀性能）	1 资料：图纸；使用说明书 2 称重装置：1 只	40 天

		压力显示器-耐腐蚀性能 (5.3.16.2.6 b 耐应力腐蚀性能)) 指针式压力显示器(适用时): 5.3.16.2.1 e	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 压力显示器: 1 只	40 天
		液位测量装置-耐腐蚀性能 (5.3.16.3.2 c 耐应力腐蚀性能))	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 液位测量装置: 1 只	40 天
		安全泄放装置动作压力 (5.3.17.1)	1 资料: 使用说明书; 连接图 2 数量: 3 片	30 天
	喷嘴	全淹没喷嘴的喷射特性 (5.4.7)	1 资料: 管路布置图、 2 喷嘴: 1 只, 系统 1 套	30 天
	选择阀	局部阻力损失(5.5.4) (适用于惰性气体灭火系统)	1 资料: 图纸; 公布值, 使用说明书 2 选择阀: 1 只	15 天
		阀门启闭状态信号反馈功能 (5.5.7)	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 选择阀: 1 只	10 天
	单向阀	局部阻力损失(5.6.7) (适用于惰性气体灭火系统)	1 资料: 图纸; 公布值, 使用说明书 2 单向阀: 1 只	15 天
	驱动装置	信号反馈要求(5.9.2)	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 驱动装置: 1 只	10 天
	信号反馈装置	动作压力 (5.11.2)	企业自我声明+文件审查	10 天
	减压装置	耐 高 压 冲 击 特 性 (5.12.4)	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 减压装置及连接阀门: 1 套,	60 天
		耐腐蚀性能 (5.12.5)	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 减压装置: 3 只	45 天
	低泄高封阀	耐腐蚀性能 (5.13.6)	1 资料: 图纸; 使用说明书 2 低泄高封阀: 3 只	45 天

注: 企业需随附以下资料:

- 1) 原主分型产品全部发证检验报告 (复印件);

- 2) 原产品特性文件表（原件）；
- 3) 新产品特性文件表；
- 4) 符合性证据（如新铭牌照片、检验报告等）及符合性承诺书；
- 5) 图纸；
- 6) 产品使用说明书；

二、新增产品/部件检验方案

- 1. 检验类别：型式试验或分型试验
- 2. 转变规则产品检验依据、检验项目、样品数量及检验周期：

产品名称	检验依据	检验项目	样品数量	检验周期
外贮压式七氟丙烷灭火设备	GB25972-2024	按照新版认证规则执行	110 天	110 天
防护区泄压装置	GB25972-2024	5.17 全部适用项目	7 套	60 天
状态传感单元	GB25972-2024	5.2.6.2	1 套	80 天
数据传输单元	GB25972-2024	5.2.6.3	1 套	30 天