

消防泵标准换版检验工作方案

一、变更确认检验

- 1、检验依据：GB6245-2025《消防泵》
- 2、检验项目、样品数量及检验周期
- 3、文件资料

企业在申请消防泵产品变更确认检验时，须提供以下资料：

- (1) 原产品全部检验报告（复印件），包括型式试验报告、变更确认检验报告等；
- (2) 原产品特性文件表（原件）；
- (3) 新产品特性文件表；
- (4) 符合性证据（如新的铭牌照片、材质检验报告等）及符合性承诺书。

二、型式试验

除了车用消防泵和供泡沫液消防泵组产品外，其余消防泵产品均应按照认证规则规定的单元划分和型式试验要求，根据产品标准开展全部适用项目的型式试验，车用消防泵和供泡沫液消防泵组产品检验下表项目。

产品名称	检验项目	样品数量	检验周期
车用消防泵	结构要求 (5.1)、引水装置性能 (5.7)、超负荷运转性能 (5.9)、标志 (13)	样品数量: 1 台; 叶轮:1 组	45 天
供泡沫液消防泵组	结构要求 (8.1)、主要技术参数 (8.4)、联轴器 (8.6)、驱动器要求 (8.8)、水轮机供泡沫液消防泵组的其他要求 (8.9) (适用时)、标志 (13)	样品数量: 1 台	45 天